

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Номер КНМ: 29220061000200855375

Дата регистрации в ФГИС ЕРКНМ: 17.09.2021

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Верхнетоемского и Красноборского районов**

Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Красная, д. 42, тел. 8(81840) 3-12-05, E-Mail – [ogpn10arh@29.mchs.gov.ru](mailto:ogpn10arh@29.mchs.gov.ru)  
Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д.18, тел. 8(81854) 3-17-31, E-Mail – [ogpn02arh@29.mchs.gov.ru](mailto:ogpn02arh@29.mchs.gov.ru)

«12» августа 2022 г., 16 час. 20 мин. № 30

(дата и время составления предписания)

**Предписание**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 05.08.2022 № 30, учётный № проверки 29220061000200855375

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

**федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Новинской Александрой Валерьевной, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

**специалисты: не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации): не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания интерната, муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 165521 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Вознесенское, д. 64 (высокой категории риска), к которому предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

165521 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Вознесенское, д. 64

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

## 7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа», ИНН: 2908002863, юридический адрес: 165521 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Вознесенское, д. 17

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

## 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" августа 2022 г., 12 час. 25 мин.

по "12" августа 2022 г., 16 час. 20 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось с "11" августа 2022 г., 12 час. 50 мин.

по "12" августа 2022 г., 10 час. 00 мин.; с "12" августа 2022 г., 12 час. 00 мин. по "12" августа 2022 г., 16 час. 10 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности  | Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|---|--|--|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1.    | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний. | Подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479  | 10.05.2023   |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и



организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР  
Верхнетоемского и Красноборского районов  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Архангельской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)  
(подпись)



А.В. Новинская

Новинская Александра Валерьевна — инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Архангельской области, телефон: 3-17-31; эл. адрес: ogpn02arh@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения направлено посредством потовой корреспонденцией.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:





Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Номер КНМ: 29220061000200553160

Дата регистрации в ФГИС ЕРКНМ: 25.08.2021

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Верхнетоемского и Красноборского районов**

Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Красная, д. 42, тел. 8(81840) 3-12-05, E-Mail – [ogpn10arh@29.mchs.gov.ru](mailto:ogpn10arh@29.mchs.gov.ru)  
Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д.18, тел. 8(81854) 3-17-31, E-Mail – [ogpn02arh@29.mchs.gov.ru](mailto:ogpn02arh@29.mchs.gov.ru)

**«12» августа 2022 г., 16 час. 00 мин. № 29**

(дата и время составления предписания)

**Предписание**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 05.08.2022 № 29, учётный № проверки 29220061000200553160

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

**федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Новинской Александрой Валерьевной, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

**специалисты: не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации): не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания детского сада «Родничок», муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 165521 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Вознесенское, д. 78 (высокой категории риска), к которому предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

**165521 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Вознесенское, д. 78**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа», ИНН: 2908002863, юридический адрес: 165521 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Вознесенское, д. 17

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" августа 2022 г., 12 час. 55 мин.

по "12" августа 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось с "11" августа 2022 г., 13 час. 25 мин.

по "12" августа 2022 г., 10 час. 00 мин.; с "12" августа 2022 г., 12 час. 00 мин. по "12" августа 2022 г., 15 час. 50 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности  | Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности  | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 1.    | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний. | Подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее: ППР РФ)   | <b>01.08.2023</b>  |  |
| 2.    | Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из помещения старшей подготовительной группы «Непоседы» на улицу.                      | ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее: ФЗ №123-ФЗ), п/п 1 пункта 17 ППР, пункт 4.1.2 свода правил 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194 (далее СП 1.13130.2020) | <b>01.08.2023</b>  |  |
| 3.    | Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из помещения пищеблока на улицу.   | ст. 53, ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п/п 1 пункта 17 ППР, пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020  | <b>01.08.2023</b>  |  |
| 4.    | Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного   | ст. 53, ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п/п 1 пункта 17 ППР, пункт 4.1.2 СП   | <b>01.08.2023</b>  |  |

|    |  |  |                   |  |
|----|--|--|-------------------|--|
|    | пути на наружной лестнице, ведущей из помещения спортивного зала на улицу.   | 1.13130.2020   |                   |  |
| 5. | Руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации | Пункт 54 ППР РФ  | <b>01.08.2023</b> |  |
| 6. | В здании детского сада «Роничок» (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) не происходит дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.  | Пункт 7 статьи 83 ФЗ № 123-ФЗ  | <b>01.08.2023</b> |  |
| 7. | В здании школы стропила и обрешетка, выполненные из древесины, не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (документация, подтверждающая обработку, проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, на объекте защиты отсутствует).   | Пункт 13 ППР РФ; пункт 5.4.5 Свода правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утв. Приказом МЧС от 12.03.2020 №151 | <b>01.08.2023</b> |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику



обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объёме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР  
Верхнетоемского и Красноборского районов  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Архангельской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)  
(подпись)



А.В. Новинская

Новинская Александра Валерьевна — инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Архангельской области, телефон: 3-17-31; эл. адрес: ogpn02arh@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения направлено посредством потовой корреспонденцией.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:





Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Номер КНМ: 29220061000200855446

Дата регистрации в ФГИС ЕРКНМ: 17.09.2021

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Верхнетоемского и Красноборского районов**

Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Красная, д. 42, тел. 8(81840) 3-12-05, E-Mail – [ogpn10arh@29.mchs.gov.ru](mailto:ogpn10arh@29.mchs.gov.ru)  
Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Кулижского, д.18, тел. 8(81854) 3-17-31, E-Mail – [ogpn02arh@29.mchs.gov.ru](mailto:ogpn02arh@29.mchs.gov.ru)

«12» августа 2022 г., 16 час. 40 мин. № 31

(дата и время составления предписания)

**Предписание**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Плановая выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 05.08.2022 № 31, учётный № проверки 29220061000200855446

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

**федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Новинской Александрой Валерьевной, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором Верхнетоемского и Красноборского районов Архангельской области по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

**специалисты: не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации): не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания детского сада «Ивушка», муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: 165522 Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Кондратовская, д. 67 (высокой категории риска), к которому предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

165522 Архангельская область, Верхнетоемский район, д. Кондратовская, д. 67

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)



## 7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа», ИНН: 2908002863, юридический адрес: 165521 Архангельская область, Верхнетоемский район, с. Вознесенское, д. 17

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

## 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" августа 2022 г., 13 час. 55 мин.

по "12" августа 2022 г., 16 час. 40 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось с "11" августа 2022 г., 14 час. 30 мин.

по "12" августа 2022 г., 10 час. 00 мин.; с "12" августа 2022 г., 12 час. 00 мин. по "12" августа 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности  | Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности  | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 1.    | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний. | Подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее: ППР РФ);  | 01.08.2023   |  |
| 2.    | Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из спортивного зала 1 этажа на улицу.  | ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее: ФЗ №123-ФЗ), п/п 1 пункта 17 ППР, пункт 4.1.2 Свода правил 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194 (далее СП 1.13130.2020) | 01.08.2023   |  |
| 3.    | Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из помещения   | ст. 53, ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п/п 1 пункта 17 ППР, пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020  | 01.08.2023   |  |

|    |  |  |                   |  |
|----|--|--|-------------------|--|
|    | пищеблока на улице.  |  |                   |  |
| 4. | Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из помещения раздевалки на улицу.   | ст. 53, ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п/п 1 пункта 17 ППР, пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020  | <b>01.08.2023</b> |  |
| 5. | Руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации       | Пункт 54 ППР РФ  | <b>01.08.2023</b> |  |
| 6. | Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из помещения прачечной на улицу.  | ст. 53, ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п/п 1 пункта 17 ППР, пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020  | <b>01.08.2023</b> |  |
| 7. | В здании детского сада стропила и обрешетка, выполненные из древесины, не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (документация, подтверждающая обработку, проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, на объекте защиты отсутствует). | Пункт 13 ППР РФ; пункт 5.4.5 Свода правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утв. Приказом МЧС от 12.03.2020 №151 | <b>01.08.2023</b> |  |
|    | Не все помещения здания детского сада оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (подсобное помещение в столовой не оборудованы пожарной сигнализацией).  | ст. 5 ФЗ №123-ФЗ   | <b>01.08.2023</b> |  |
|    | Не все помещения здания детского сада оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (подсобное помещение физкультурного зала не  | ст. 5 ФЗ №123-ФЗ   | <b>01.08.2023</b> |  |



|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| оборудованы пожарной сигнализацией). |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР  
Верхнетоемского и Красноборского районов  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Архангельской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)  
(подпись)



А.В. Новинская



Новинская Александра Валерьевна — инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Верхнетоемского и Красноборского районов управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Архангельской области, телефон: 3-17-31; эл. адрес: ogpn02arh@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения направлено посредством потовой корреспонденции.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

